



## Anno 2020 CENTRALE TERMOELETTRICA DI TAVAZZANO E MONTANASO

concentrazioni medie, mensili. Quadrimestrali ed annuali

	NOx mg/Nm3(rif.15%O2) Ossidi di Azoto Limite orario 30 mg/Nm3							CO mg/Nm3(rif.15%O2) Monossido di Carbonio Limite orario 30 mg/Nm3						
	Media mensile di centrale	TGA	media quadrimestrale	TGB	media quadrimestrale	TGC	media quadrimestrale	Media mensile di centrale	TGA	media quadrimestrale	TGB	media quadrimestrale	TGC	media quadrimestrale
Gennaio	24,6	24,7		24,6		24,3		2,4	1,7		2,8		3,0	
Febbraio	23,5	23,8		23,4		22,3		1,8	1,3		2,2		0,8	
Marzo	23,4	24,4		22,3		25,6		2,1	1,7		2,4		2,2	
Aprile	25,4	25,7	24,3	20,2	23,5	25,5	24,3	2,3	2,3	1,6	3,3	2,5	2,2	2,7
Maggio	24,0	24,4		23,0		25,0		2,2	1,5		3,1		2,7	
Giugno	23,2	22,2		23,7		23,6		1,7	1,0		2,3		1,4	
Luglio	24,1	24,4		23,9		23,1		1,2	0,9		1,7		1,2	
Agosto	23,5	24,7	23,9	23,2	23,6	22,9	23,8	1,0	0,9	1,1	1,7	2,3	0,5	1,7
Settembre	23,8	24,8		22,6		23,9		1,1	1,1		1,7		0,5	
Ottobre	23,1	24,2		22,3		N.A.		1,8	1,4		2,1		N.A.	
Novembre	25,0	23,9		25,4		30,5		4,8	1,5		2,2		96,2	
Dicembre	23,7	23,0	24,3	24,8	23,6	22,8	24,5	2,4	2,1	1,3	3,4	2,1	1,1	9,4
Media annuale turbogas		24,1		23,7		24,1			1,4		2,4		2,8	
Media annuale di centrale	23,9							2,1						

Media ponderale di centrale basata sulle concentrazioni e sulle ore di funzionamento di ogni TG

$$\text{Media di Centrale} = \frac{(\text{Concentrazione TGx} * \text{Ore Funzionamento TGx})}{(\text{Ore Funzionamento TGA,B,C})}$$

LEGENDA SIMBOLI	
N.A.	Non Applicabile, l'impianto è rimasto fermo per tutto il periodo di osservazione.
*	Non Valido, la media non è valida a causa di guasto o manutenzione della strumentazione di analisi