



**AVVISO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL R.R. 2/06
DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO IN COMUNE
DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA INTESTATA ALLA SOC. NEW ENERGY S.r.l.**

BURL N. 37 DEL 09.09.2020 SERIE AVVISI E CONCORSI

Richiedente: New Energy

Data presentazione domanda: progetto di variante pervenuto in data 03.06.2020. La variante non sostanziale introdotta consiste in:

- sostituzione della turbina a coclea con una turbina del tipo Kaplan verticale
- modesta rotazione dell'edificio della centrale e del canale di scarico verso il colatore Gandiolo e l'accostamento dello stesso alla scala di risalita pesci con modesto allontanamento della scala pesci dal canale Gandiolo
- leggera rotazione dell'edificio della centrale interrata
- piccolo arretramento della cabina elettrica interrata rispetto al canale Gandiolo
- piccolo ampliamento del canale di carico
- allargamento del punto di restituzione
- modifica dell'ultimo tratto del tracciato della pista di accesso alla centrale

Dati della derivazione: derivazione superficiale da Colatore Gandiolo in Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) su di un salto nominale di 6,50 m per una portata media pari a 2992 l/s e una potenza nominale di 190,66 kW, con completa restituzione in colatore Gandiolo, come da concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 441 del 31.05.2018

Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi

Termine per la presentazione delle domande concorrenti: la presente pubblicazione non dà origine a concorrenze, ai sensi dell'art. 26 del R.R. 2/06.

Osservazioni od opposizioni: entro 30 gg da pubblicazione.

Accesso agli atti: lun-ven 9-12 previo appuntamento, presso l'Area 1 della Provincia di Lodi.

Per il Dirigente Area 1- Ing. Alessandro Farné:
Il Dirigente Area 2 - Rag. Roberto Midali (Decr. Pres. 79/2019)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82)